

ACLARACIONES A CUESTIONES PLANTEADAS

“A continuación se realizan las siguientes aclaraciones como consecuencia de una consulta formulada:

- El nuevo edificio de actividad ambulatoria se ubicará adosado al actual Edificio C en el que se encuentran los quirófanos, concretamente se adosará por su actual fachada este. El condicionante más importante que implica esta previsión es que no deben preverse huecos en dicha fachada.

- El modelo de pasillo único a que se alude en la documentación pretende conseguir una configuración de pasillo central único con carácter de “limpio” para entrada y salida de personal, pacientes y material limpio y un pasillo posterior con carácter “sucio” para salida de material sucio y limpieza.

No obstante, se considera que dados los condicionantes del edificio existente puede ser admisible en la fase de concurso una solución de pasillo único para todos los usos en caso de que no fuese posible otra alternativa, si bien se considera un planteamiento menos adecuado.”