

## INTEGRACIÓN SISTEMA DE CONTROL.

En el apartado número “**6.5 Integración Sistema de Control**” del Documento Memoria del proyecto técnico se especifican las señales de integración que deberán llevarse a cabo al instalar las nuevas máquinas. El sistema de automatización será el existente de Siemens SIMATIC.

Por otro lado, la CPU existente que controla las máquinas enfriadoras es el modelo S7-300 de Siemens, instalado en el Armario Rack situado a una distancia aproximada de 25 metros de las máquinas enfriadoras, tal y como se muestra en las siguientes imágenes.



Armario Rack Control Siemens



Instalación de Control Siemens



CPU SIMATIC S7-300 Siemens