



CENTRO DÍA ALCANTARILLA _CENTRO SOCIAL

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Kelon	AS-09HR4SUB7		Aire	2,33		R410A	0,52	Junta Gobierno	
Daitsu	DSG-07-HRN2		Aire	2,05		R407C	0,85	Conserjería	
Mundoclíma	MUCS-41HN		Aire	12,02		R407C	3,8	Cafetería	
Panasonic	CU-2473KE		Aire	5,23		R-22	1,7	Taller	
Roca-Sanyo			Aire- Ventana	2,33		R-22	0,6	Sala Lectura	
Emmeti	HEN225		Aire	6,60		R410A	2,35	Sala Pintura - Usos múltiples	
LG	518LH(LS-T186ABL)		Aire	5,28		R-22	1,325	Peluquería	
Daikin	RZQS100C7V1B	1805438	Aire	10,00	2008	R410A	2,75	Planta 1ª	
Daikin	RZQS100C7V1B	1804926	Aire	10,00	2008	R410A	2,75	Planta 1ª	
Daikin	RZQS100C7V1B	1804923	Aire	10,00	2008	R410A	2,75		
Daikin	RXS50G2V1B	J018424	Aire	5,00	2008	R410A	1,7		
LG	S12LH(LS-R126ABL)		Aire	3,52		R-22	0,86		
LG	S09LH(LS-Q096ABL)		Aire	2,64		R-22	0,64		
Emmeti	HEN225		Aire	6,60		R410A	2,35		
Roca-Sanyo			Aire		2002	R-22		Trabajadora Social	
Kaysun	KAE-07H2		Aire	2,33		R407C	0,6	Enfermería	
Mitsubishi	PUH-P4YGAA/4M000069		Aire	9,30		R407C	4		
Kelon	AS-09HR4SUB7		Aire	2,33	2007	R410A	0,5	Médico- ATS	
Daikin	RZQS100C7V1B	1802029	Aire	10,00		R410A	2,75		
Daikin	RZQS100C7V1B	1801999	Aire	10,00		R410A	2,75		
Daikin	RZQS100C7V1B	1802028	Aire	10,00		R410A	2,75		
Mitsubishi	FDC404HES2	73NA0095GG	Aire	10,00		R-22	2,42		
Mitsubishi	SRC503HENF	755800090RE	Aire	10,00		R-22	2,4	Sala Periódicos	
Mitsubishi	FDC506GHES2	84PA00471SG	Aire	12,50		R-22	2,3	Cafetería Salón	

ACS

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Edesa	TRE-75N		Termo eléctrico 75 lts			Cocina	No tiene llaves
Roca	CPA100	160095092	Caldera Gas Natural	116,30		Caldera calefacción	
Cobil	FAR-2279	6575	Vaso Expansión 150 lts		1990	Caldera calefacción	
Roca	MC-50	227044764	Bomba Retorno			Caldera calefacción	
Roca - Crono	15GDZZD		Quemador			Caldera calefacción	



R.P.M. DE ALHAMA - VIRGEN DEL ROSARIO



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORIFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Interclisa	MUCV068B201	82402965	Aire	21,00	1993	R-22		Gimnasio	
Interclisa	RUF-V110E201	74700146	Aire	30,00	1993	R-422 D	12	Comedor	
Carrier	30GQ08093021	1492W62679	Enfriadora	125,00		R-22	50	Terraza	
Interclisa	RVFV137E201	74600134	Aire	36,60	1993	R-22	8,2	Salón de actos	
Interclisa	CUCV054A201	60800447	Aire	14,60	1993	R-22	5,8	Cafetería	
Interclisa	CUCV054A201		Aire	14,60	1993	R-22	5,8	Sala Fumadores	
Interclisa	CUCV054A201		Aire	14,60	1993	R-22	5,8	Sala No Fumadores	
			11 uds Fan coil					Planta 3	
			21 uds Fan coil					Planta 2	
			22 uds Fan coil					Planta 1	
			2 uds Fan coil					Planta 0	
			1 ud Fan coil					Planta -1	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Ferrolí	PREX E20-160	FAC-1591	Caldera A.C.S. gas natural	186,05	1992	Sala de calderas	
Roca	CRONO 20GZ	DZZV(200164749)	Quemador			Sala de calderas	
Sigmacal	VFG/C-15	563392	Intercambiador		1992	Sala de calderas	
Wilo	IEC38	100025	Bomba A.C.S.			Sala de calderas	
Grundfos	UPS65-120F	96402280	Bomba A.C.S.			Sala de calderas	
Grundfos	40-60/2F	PC1122	Bomba A.C.S.			Sala de calderas	
Grundfos	UPS 40-60/2	PC9729	Bomba A.C.S.			Sala de calderas	
Lapesa		LP92656	Acumulador 3000 lts		1987	Sala de calderas	
Lapesa		LP02655	Acumulador 3000 lts		1987	Sala de calderas	

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
CIATESA	IPC-155	98CO798	Roof top	37,30	2000	R-22	15	Cafetería	
CIATESA			Equipo compacto	9,00	2000	R-22	4,74	Sala Informática	
CRAFFT	COWI24HA1NT		Split	4,00	2004	R-410	2,58	Cocina	
GENERAL	AJ6A90TATA	T000699	Conductos	10,00	2004	R-407C	6,2	Gimnasio	
CIATESA	ISB-072	97N5640	Conductos	17,50	2000	R-22	8,3	Despachos	
CIATESA	ISB-072	97N5638	Conductos	17,50	2000	R-22	8,3	Salas	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
TBON	100 lts		Termo Eléctrico					Cocina	
ARISTON	100 lts		Termo Eléctrico					Sala costura	



CENTRO SOCIAL DE CARAVACA CENTRO DE DÍA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORIFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
General	AOG12AD	4902520	Split	3,52	>20 años	R-22	1,12	Despacho del Director	
General	AOG-9AD	4002347	Split	2,64	>20 años	R-22	0,74	Unidad de Información	
General	AOG-9AD	4002587	Split	2,64	>20 años	R-22	0,74	Consejo de Participación	
Mitsubishi			Aire					Estancias Diurnas	
Mitsubishi			Aire					Estancias Diurnas	
Airwell	GC12RCDCI		Aire	5,00	2008	R410 A	1	Sala de Juego	
Roca	DF0120A		Aire	10,60	>10 años	R-22		Salón Planta Baja	
Roca	DF0120A		Aire	10,60	>10 años	R-22		Salón Planta Baja	
Roca	DF0120A		Aire	10,60	>10 años	R-22		Salón Planta Baja	
Roca	DF0120A		Aire	10,60	>10 años	R-22		Salón Planta Baja	
Orbegozo	ACR70	W058076700039	Aire		2004	R407 C	0,69	Podóloga	
Airwell	GC12RCDCI		Aire	5,00		R410 A	1	Informática	
Samsung			Aire	2,91	< 15 años	R-22		Peluquería caballeros	
Samsung	SH12ZABX		Aire	3,52	>10 años	R-22	1	Peluquería señoras	
General	AOG17RNB	T001981	Aire	4,00	>15 años	R-22	1,5	Biblioteca	
Airwell			Aire		>15 años	R410 A		Sala T.V	
Shunde	AS-12HR4NKA7P		Aire	2,50	>10 años	R407 C	0,77	Comedor centro de día	
Shunde	AS-12HR4NKA7P		Aire	2,50	>10 años	R407 C	0,77	Comedor centro de día	
Shunde	AS-12HR4NKA7P		Aire	2,50	>10 años	R407 C	0,77	Sala T.V centro de día	
Shunde	AS-12HR4NKA7P		Aire	2,50	>10 años	R407 C	0,77	Sala T.V centro de día	
Shunde	AS-12HR4NKA7P		Aire	2,50	>10 años	R407 C	0,77	Despachos centro de día	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Thermiket	65C		Termo eléctrico 100 lts			Cocina	
			Termo eléctrico 25lts		>30 años	Peluquería de caballeros (lavacabezas)	
Edesa	TRE-100 SUPRA		Termo eléctrico 100lts			Centro de día	
Fagor	TR80		Termo eléctrico 80lts			Peluquería de señoras	
Edesa			Termo eléctrico 150 lts			Estancias Diurnas	
Roca	CPA-160	129400172	Caldera Calefacción gas natural	186,00	1994	Sala de calderas	
		440226	Vaso Expansión 80 lts		1987	Sala de calderas	

Roca	CRONO 20-G2DZZQ	918T1		Quemador			Sala de calderas	
------	-----------------	-------	--	----------	--	--	------------------	--



CENTRO DE ALZHEIMER DE CARTAGENA_CENTRO DE DÍA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Interclisa	TR 54-B	82-34101808	Aire	15,20	1987	R-22	5	Dependencias centro	
Interclisa	TR 54-B	82691606	Aire	15,20	1987	R-22	5	Dependencias - Hall	
Interclisa	TR 54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Dependencias - Hall	
Interclisa	TR 54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Dependencias centro	
Interclisa	TR 54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Dependencias centro	
Interclisa	TR 54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Dependencias centro	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Fagor	Termo eléctrico			1,20			
Teka	Termo eléctrico			2,00	2013		

POTENCIA TOTAL (KW)

94,40

CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CANTERAS

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
General	AOG45RCD3L		Aire	13,00	2002	R-22	3,4	Cafetería Planta Baja	Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7		Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Salón de Actos	Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Recepción - alchex	Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Vestuario Mas- Cafeza	Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7		Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Despacho 1ª Planta	Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Rampa 2	Zona Este
Roca	BCHO-7-21C	665407101	Aire	6,20	2002	R-22	2,85	Rampa 1	Zona Este
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	13,00	2002	R-22	5,7	Pasillo - Control 1	Zona Oeste
General	AOC36POD3		Aire	3,80	2002	R-22	2,8	Ala Oeste	
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	13,00	2002	R-22	5,7	Zona Este - Control 2	
General	AOC36POD3		Aire	3,80	2002	R-22	2,8	Habitación Oeste	
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación Oeste	Módulo C
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación Oeste	Módulo C
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación Este	Módulo C
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación Este	Módulo C
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo A
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo A
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo A
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo A
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo A
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo B
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo B
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo B
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo B
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7	Habitación	Módulo D
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7		
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7		
Mitsubishi	PUH-7MYO		Aire	17,90	2002	R-22	5,7		
Season			Aire	9,30			2,5	Taller	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CRONO20G	200255408	Caldera	246,00	2002	Calderas	
BaxiRoca	11CJG-11		Bomba impulsión		2002	Calderas	
Smedegard Omega	3-80-2Z		Bomba retorno		2002	Calderas	
BaxiRoca	Vasoflex 140 l		Vaso Expansión		2002	Calderas	

POTENCIA TOTAL (KW)

737,70

|



CARTAGENA_CENTRO SOCIAL CARTAGENA III_CENTRO DE DÍA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Samsung	AQU12PAX		Aire	3,10		R410 A	0,9	Peluquería	
Roca			Aire	2,50	1995	R-22	1	Habitación SED	
Samsung	AQV6PSAX		Aire	3,30		R410 A	0,8	SED tarde	
Roca	DB6-366BGTECH		Aire	6,00		R410 A	1,9	Salón grande primer piso	
Carrier	38GLO0609		Aire	36,00		R-22	2,9	Despacho gobierno	
Daikin	RXS60F2V13		Aire	4,00	2007	R410 A	1,5		
Samsung	S1		Aire					Trabajadora social	
Roca			Aire	3,00	1995	R-22	3	Informática	
Samsung	AQV12PAX		Aire	3,00		R410 A	0,9	Viajes, Sala de reuniones y Podólogo	
Roca			Aire	4,50	1995	R-22	2	Médico y Gimnasio	
General	A0918	T000097	Aire suelo	4,00		R410 A	0,9	Biblioteca	
Roca			Aire	2,91		R-22	1	Directora	
Samsung	AQV24			7,80		R410 A	1,65	Comedor	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CRONO-15-G		Quemador	189,00		Sala de calderas	X 17 vol / calefacción
Cobi	FAR2279		Vaso expansión 100lts			Sala de calderas	
BaxiRoca	150 VPC		Quemador A.C.S. 150 lts			Sala de calderas	

POTENCIA TOTAL (KW)

269,11

CENTRO SOCIAL CARTAGENA I

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Daitsu	ASD12UM		Aire inv.	0,95		R410 A	1,26	Biblioteca	
Daitsu	DS-7HTA		Aire	2,50		R407 C	0,82	Trabajador Social	
Daitsu	ASD12-01	B11679719180	Aire	3,49		R410 A	1,2	Sala usos múltiples	
Fujitsu	AS97USBCW	AB-640646	Aire	3,49		R410 A	0,6	Despacho director	
Zenithair	GCP32A2MS	9809-39156	Aire	11,66		R-22	2,6	Restaurante	
Zenithair	GCP32A2MS	9803-1015	Aire	11,66		R-22	2,6	Restaurante	

ACS

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Haverfand	Turbo		Calentador Eléctrico	2,00		Salón	
Haverfand	Turbo		Calentador Eléctrico	2,00		Salón	
Haverfand	Turbo		Calentador Eléctrico	2,00		Restaurante	
Haverfand	Turbo		Calentador Eléctrico	2,00		Restaurante	
Haverfand	Turbo		Calentador Eléctrico	2,00		Restaurante	
Haverfand	Turbo		Calentador Eléctrico	2,00		Restaurante	

POTENCIA TOTAL (KW)

35,75



UNIDAD DE VALORACIÓN DE CARTAGENA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Interclisa	TR74-B	8249860	Aire	21,00	1987	R-22	7,33	Hall - Zona Consultas	
Interclisa	TR54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Consultas EVO	
Interclisa	TR54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Consultas EVO	
Interclisa	TR54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Consultas EVO	
Interclisa	TR54		Aire	15,20	1987	R-22	5	Consultas EVO	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

POTENCIA TOTAL (KW)81,80



CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CHURRA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Hitachi	RAS-10HRNM	U96Y7718	Unidad Exterior	9,90	2008	R410 A	7,8	Renovación aire	Módulo azul
Hitachi	RAS-16FSN1	U96H8058	Unidad Exterior	22,20	2008	R410 A	13	Comedor - Sala de estar - Habitaciones	Módulo azul
Hitachi	RAS-16FSN1	U44D5028	Unidad Exterior	22,20	2007	R410 A	13	Comedor - Sala de estar - Habitaciones	Módulo naranja
Hitachi	RAS-10HRNM	U46J1087	Unidad Exterior	9,90	2008	R410 A	7,8	Renovación aire	Módulo naranja
Hitachi	RAS-16FSN1	U44D5033	Unidad Exterior	22,20	2007	R410 A	13	Vestuarios del Personal	
Hitachi	RAS-81SN1E	4HE04623	Unidad Exterior	9,30	2009	R410 A	7	Jefe de cocina, Lavandería, Comedor Personal y Cuarto Baja Tensión	
Hitachi	RAS-10HRNM	U45Y8448	Unidad Exterior	9,90	2008	R410 A	7,8	Renovación aire	
Hitachi	RAS-10HRNM	U96H1677	Unidad Exterior	9,90	2008	R410 A	7,8	Renovación aire	
Hitachi	RAS-8HRNM	U96R5054	Unidad Exterior	7,40	2008	R410 A	7,3	Renovación aire	
Hitachi	RAS-8HRNM	U96J1071	Unidad Exterior	7,40	2008	R410 A	7,3	Renovación aire	
Hitachi	RAS-20FSN1	U44T4212	Unidad Exterior	25,10	2007	R410 A	19	Pasillo oficinas	
Hitachi	RAS-28FSN1	U46N73697	Unidad Exterior	39,80	2008	R410 A	25	Talleres + Fisioterapia	
Hitachi	RAS-10HRNM	U96J1084	Unidad Exterior	9,90	2008	R410 A	7,8	Renovación aire	
Hitachi	RAS-16FSN1	U9405031	Unidad Exterior	22,20	2007	R410 A	13	Sala de estar y comedor	Módulo verde
Hitachi	RAS-16FSN1	U4608322	Unidad Exterior	22,20	2008	R410 A	13	Comedor, Sala de estar	Módulo rojo
Hitachi	RAS-10HRUM	U46J1092	Unidad Exterior	9,90	2008	R410 A	7,8	Renovación aire	
Hitachi	RPT-5-0FSN2E	YGE57038	4 Equipos de Conductos		2008			Aseos y duchas	4 Módulos
Hitachi	RPI-08FSN1E		40 Equipos de Conductos		2008			Habitaciones	X 40 Habitaciones
Hitachi	RCI-04-0FSN1E	4FE97587	Cassette		2007			Sala de estar verde	X 4 Salas de estar
Hitachi	RCI-25FSN2E	4GGE47710	Cassette					Comedor verde	X 4 Comedores
Hitachi	RCI-10FSN1E	4GE25100	Cassette		2008			Control	X 2 Controles
Hitachi	RPI-8-0FSNE	GAE007491	Renovación de aire		2008				
Hitachi	RCI-3-0FSN2E	4GE48306	Cassette		2008			Talleres	X 9 unidades
Hitachi	RCI-4-0FSN1E	4GE34599	Cassette		2008			Fisio	
Hitachi	RCI-2-0FSN2E	4GE52908	Cassette		2008			Bañera Fisio	X 3 unidades
Hitachi	RCI-1.5ESN1E	4GE40600	Cassette		2008			Oficinas	X 5 unidades
Hitachi	RCI-10FSN1E	4EE96198	Cassette		2006			Despacho médico	X 7 unidades
Hitachi	RCI-2.0FSN2E	4GE47994	Cassette		2008			Sala de curas	X 2 unidades
Hitachi	RCI-4.0FSN1E	4FE97590	Cassette		2007			Administración	X 1 unidad
Hitachi	RPI-80FSNE		Conductos					Vestuario Femenino	
Hitachi	RPI-40FSN16	4FEZ2561	Conductos					Vestuario Masculino	
Hitachi	RCI-2.5FSN2E	4GE47705	Cassette		2008			Comedor personal	X 2 unidades
Hitachi	RPI-10FSNE	6AE07783	Conductos		2008	Renovación		Vestuarios	
Hitachi	RCI-1.0FSN1E	4GE25068	Cassette		2008			Despacho jefe de cocina	
Hitachi	RPI-10FSNE	GAE07742	Conductos		2008	Renovación de aire		Comedor personal	
Hitachi	RCI-10FSN1E	4GE25084	Cassette		2008			Cuarto Baja tensión	
Hitachi	RCI-1.0FSN1E	4GE43601	Cassette		2008			Jefe de lavandería	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
IriSolar	2510F	M	Captador Solar		2008	Terraza	X 5
IriSolar	2510F	M	Captador Solar		2008	Terraza	X 5
IriSolar	2510F	M	Captador Solar		2008	Terraza	X 5
IriSolar	2510F	M	Captador Solar		2008	Terraza	X 5
IriSolar	2510F	M	Captador Solar		2008	Terraza	X 5
Roca	CPA-100	160205806	Caldera ACS	116,30	2008	Sala calderas	
VasoFlex	25 l	239037053	Vaso expansión (caldera)		2008	Sala calderas	
Zilmet	130-CAL-PRO	20013	Vaso expansión (solar)		2008	Sala calderas	
Zilmet	11-AHIDRO-PRO	20016	Expansión secundario (caldera)		2008	Sala calderas	
Lapesa	Master Inox MXV 3000 RB		2 acumuladores 3000 lts			Sala calderas	El nº 1 es solar



CIEZA CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS OLIVOS

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	BCVO-		Aire conducto	25,00	1985	R-22	6	Techo oficinas	
Roca	BCVO-25		Aire conducto	30,00	1985	R422 D	8	Talleres ocupacionales / Fisio	
Roca			Split					Taller mantenimiento	
Johnson	JNCABC		Split	3,00		R407 C	0,66 g		
Mitsubishi	FDC506HE52	1391	Split	8,00		R-22	2,3	Lavandería	
Ciatesa	ISC-065	WO-3022610	Conducto	14,40		R-22	6,7	Sala de estar	
Roca			Conducto	15,10		R-22	8	Comedor 1	
Ciatesa	ISL-065	3022604	Conducto	14,70		R-22	14,7	Sala de estar 2	
Ciatesa	ISL-065	3022616	Conducto	14,70		R-22	14,7	Sala de estar 3	
Johnson	N9C-35-BC-407		Split			R407 C	1,9	Vestuario masculino	
General			Split	3,00		R410 A	0,8	Office / Comedor personal	
Ciatesa								1 Pabellón	
Roca								2 Pabellón	
Roca								3 Pabellón	
Johnson	NGC-35-BC-407		Split	3,00		R407 C	1,9	Vestuario femenino	
Mitsubishi	DAGSA-SRC503HENF-755800		Split	3,00		R-22	0,8	Pasillo entrada pabellones nº 2	
General	AOG18UNBLN-E004285		Split	5,80		R410 A	1,55	Pasillo 1	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CRONO-15GZ-DZZS		Caldera / Gas	189,00		Sala de máquinas	
Ibaiondo		4237030041	Vaso expansión 300 lts		2009		
Grundfos	UP-20-30-N		Bomba retorno			Sala de máquinas	
			Bomba recirculación			Sala de máquinas	X 2
Grundfos	UPS32-80		Bomba impulsión			Sala de máquinas	
Grundfos	UPS32-80		Bomba impulsión			Sala de máquinas	

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
General	ASG24RBAW	7668	Split	3,50	aprox. 2003	R-22	2,1	Actividades recreativas	
General	ASG24RBAW		Split	7,03				Consejo administración	
Fujitsu	AS917ASEW	3002565	Split	4,98				Sala de descanso	
General	ASG-24RBAW		Split	7,03				Hall, Sala de actividades	
Panasonic	CS-AN32G8		Split techo	9,38	2003	R-22	6	Sala de actividades	
General	ASH12USCCW	E050504	Split	3,25	< 2003	R-22	0,77	Sala de actividades físicas	
General	ASH12USCO		Split	3,25	< 2003	R-22	0,77	Consejo de participación	
General	ASH12USCCW	E070371	Split	3,25	< 2003	R-22	0,77	Sala sanitaria	
General	ASH12USCCW		Split	3,25	< 2003	R-22	0,77	Biblioteca	
General	ASH12RSUCW	325	Split	3,20	< 2003	R-22	0,77	Informática	
Panasonic	CS-V24DKE	7147500496	Split	4,50		R410 A		Sala chicas	
General	ASH12RSUCW		Split	3,20	< 2003	R-22	0,77	Peluquería	
Fujitsu	AS417ASE-W	3002565	Split	4,00				Trabajadora social	
General	ASH12RSUKW		Split	3,20				Directora	
Panasonic	CSAN32C18		Split techo	9,38		R-22	6	Salón de baile	
Panasonic	CS-FVV18012	399901862	Split	4,00		R-22	1,6	Sala de juegos	
Panasonic	CS-FE-180K	398700132	Split	4,00		R-22	1,6	Sala de juegos	
General	ASHA18LCC	E003991	Split			R-22		Sala de juegos 2	
Panasonic	CS-FW180KI	39999856	Split	3,20				Sala de juegos 2	
General	ASH24RSUKKK		Split	7,03		R-22		Cocina	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CRONO 20	200472097	Quemador gasoil	237,00	2008	Sala de calderas	
Grundfos	TF120		Bomba impulsión		2008	Sala de calderas	2 unidades
Roca	PC-1025		Bomba bye pass		2008	Sala de calderas	
Ibaiondo	150 ANR/M/F422430040		Vaso de expansión		2008	Sala de calderas	

CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE EL PALMAR

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
General	AOG17UNBN	E005526	Split	5,00	<10 años	R410 A	1,25	Aula 7	
General	AOH12USCC	E076160	Split	3,25	<10 años	R410 A	0,75	Enfermería	
General	AOH9UFCC	E017737	Split	2,60	<10 años	R410 A	0,65	Médico	
General	AOG17UNBN	E005598	Split	5,00	<10 años	R410 A	1,25	Sala Padres	
Carrier	42HNV009	0GAMI12664	Split	3,00	>10 años	R-22	0,7	Informática	
General	AOH12FSBC	E010841	Split	3,40	<10 años	R410 A	0,72	Informática	
General	AOG18UNBNL	E001321	Split	5,40	<10 años	R410 A	1,55	Despacho dirección	
Fujitsu	AOY7USNC	E023306	Split	2,20	<10 años	R410 A	0,6	Asistente social	
Teco	LS1362YRS	60312T	Split	3,80	1996	R-22	0,8	Administración	Unidad interior
Fujitsu	AOY12USCC	E136043	Split	3,25	<10 años	R410 A	0,75	Coordinadoras de personal	
General	AOG17UNBN	E005529	Split	5,00	<10 años	R410 A	1,25	Recepción	
Fujitsu	AOH12USCC	E076300	Split	3,25	<10 años	R410 A	0,75	Sala de terapia ocupacional	
General	AOG17UNBN	E006642	Split	5,00	<10 años	R410 A	1,25	Aula de informática	
Fujitsu	AO425UNANL	E000924	Horizontal techo	7,00	<10 años	R410 A	2	Aula nº 6	
Carrier	50TZ084A9	0750E00836	Compacta	22,74	<10 años	R407 C	6,4	Cocina	
Carrier	38BB016K9	0860800488	Partida	45,80	>10 años	R-22	18	Sala autónomos	
Fujitsu	AOY45UMAXT	T003222	Horizontal techo	12,70	<10 años	R410 A	3,4	Comedor nº 1	
Fujitsu	AOY45UMAXT	T003422	Horizontal techo	12,70	<10 años	R410 A	3,4	Comedor nº 2	
Fujitsu	AOY45UMAXT	T003421	Horizontal techo	12,70	<10 años	R410 A	3,4	Comedor nº 3	
Fujitsu	AOY45UMAXT		Horizontal techo	12,70	<10 años	R410 A	3,4	Comedor nº 4	
Ciatesa	IPC-185	0028429	Enfriadora	43,00	>10 años	R-22	1,012	1ª Planta nº 1	
Ciatesa	IPC-185	00L8430	Enfriadora	43,00	>10 años	R-22	1,012	1ª Planta nº 2	
Roca			Split	5,00	>10 años	R-22	1	Enfermería	
Fujitsu	AOY25UNAWL	E000952	Cassette	7,00	<10 años	R410 A	2	Aula 1	
General	AOG17UNBN	E005520	Cassette	5,00	<10 años	R410 A	1,25	Aula 2	
Fujitsu	AOY25UNANL	E000921	Cassette	7,00	<10 años	R410 A	2	Aula 3	
Fujitsu	AOY25UNANL	E000876	Cassette	7,00	<10 años	R410 A	2	Aula 4	
Fujitsu	AOY25UNANL	E000944	Cassette	7,00	<10 años	R410 A	2	Aula 6	
General	AOG17UNBN	E006721	Cassette	5,00	<10 años	R410 A	1,25	Aula 5	
Roca- Sanyo			Ventana	4,00	20 años	R-22		Taller mantenimiento	
Roca- Sanyo			Ventana	4,00	20 años	R-22		Lavandería	
RocaYork	DFO-570AG		Split	7,00	<10 años	R407 C	2,4	Vestuario femenino	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Ferrol	AGS-200	3174	aldera calefacción gas natur	233,00	1978	Sala de calderas	
Tekener	TK4/32GA2	A0124823001	Quemador calefacción		>10 años	Sala de calderas	
Ferrol	PREXE20-75	21834	Caldera A.C.S. gas natural	98,00	1987	Sala de calderas	
Tekener	TK2113GAZ(n)	A126307001	Quemador A.C.S.		<10 años	Sala de calderas	
Grundfos	UP32-80	D144	Bomba primaria A.C.S.		>10 años	Sala de calderas	
Grundfos	UP32-80	52052090	Bomba primaria A.C.S.		<10 años	Sala de calderas	
Dab	A801180XM	50580604	Bomba secundaria A.D.S.		<10 años	Sala de calderas	
Grundfos	UPS 32-80	D202	Bomba secundaria A.D.S.		>10 años	Sala de calderas	
Grundfos	UPS 32-80	52062210	Bomba Módulo Autónomos		>10 años	Sala de calderas	

CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "LÓPEZ AMBIT"

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Carrier	3844-036G9	07AQ103022	Aire	4,25	2005	R140A		Ropero	
Carrier	3844-060G9	06AQ19566	Aire	5,91	2005	R410A		Ropero	
Roca York	AVO-104-BG-21	412906495016	Aire	9,86		R407C		Terapias Exteriores	
Roca York	AVO-104-BG-21	412906495015	Aire	9,86		R407C		Terapias Exteriores	
Ciasesa	RSB041	98L6320	Aire	10,10		R-22	2 Kg		No instalada
Samsung	UH105EAS	DH105EAS	Aire	5,54	2010	R410A	2,6 Kg	Área 1	
Ciasesa	RSB-041	98L6321	Aire	10,10		R-22	2 Kg	Área 2	
General	AOG36UNAXT	T001573	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 1 y 2	
General	AOG36UNAXT	T001599	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 1 y 2	
General	AOG36UNAXT	T001569	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 1 y 2	
General	AOG36UNAXT	T001587	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 1 y 2	
General	AOG45UMAXT	T002573	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 3	
General	AOG45UMAXT	T001198	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 3	
General	AOG45UMAXT	T002496	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 3	
General	AOG45UMAXT	T002497	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 3	
Ciasesa	RSW-120	98L6328	Aire	29,70		R-22	6 Kg	Pasillo y oficinas	
General	AOG45UMAXT	T002491	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 4	
General	AOG45UMAXT	T002520	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 4	
General	AOG45UMAXT	T002490	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 4	
General	AOG45UMAXT	T002473	Aire	12,70		R410A	3,4 Kg	Área 4	
General	AOG36UMAXT	T001577	Aire	10,50		R410A	3,2 kKg	Comedores 3 y 4	
General	AOG36UNAXT	T001570	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 3 y 4	
General	AOG36UNAXT	T001564	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 3 y 4	
General	AOG36UNAXT	T001568	Aire	10,50		R410A	3,2 Kg	Comedores 3 y 4	
Ciasesa	RSW-120	98L6505	Aire	29,70		R-22	6 Kg		No operativa (no necesaria)
Roca			Split			R-22		Servidor	
Season	Sin Placa		Aire			R-22	3 Kg	Sala Televisión 3 y 4	
Thor	TAD-130-EXT		Aire	8,79		R407C	2,7 Kg	Sala Televisión 3 y 4	
Season	Sin Placa		Aire			R-22		Terapias Patio Exterior 3 y 4	
Fagor	FAC- 4 BN	937012303	Aire	5,00		R-22	1120 Gr	Terapias Patio Exterior 3 y 4 Relajación	
RCA	REOAH21HWO	HF000063	Aire	6,00		R407C	2,2 Kg	Pecera	
SEASON	Sin Placa		Aire			R-22		Pecera Patio Trasero	
General Electric	ASOAG12BW052000480		Aire	3,52		R-22	930 Gr	Clasificación ropa	
Ciasesa	RSL-064	97H2656	Aire	14,40		R-22	5 Kg	Chalet	
Mitsubishi	MVH-12RV	2509	Aire	3,49		R-22	1190 Gr	Oficinas Antiguas	
Mitsubishi	MVH-12RV	1007565	Aire	3,49		R-22	1190 Gr	Oficinas Antiguas	
¿?			Aire			R-22		Oficinas Antiguas	

ACS

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA100	59800116	Caldera gas Natural	116,30	1998	Sala Calderas	
Roca	CPA250	79800109	Caldera gas Natural	290,70	1998	Sala Calderas	
			Acumulador 3000 lts				
SEDICAL	UF12/C-15	P-190398	Intercambiador 465kw			ACS	
BAXIROCA	SB-50XA	220233544	Bomba retorno			ACS	
¿?			Bomba Impulsión			Calefacción	
Grundfos	UPS40-180/2F	96401979	Bomba Impulsión			Calefacción	

POTENCIA TOTAL (KW)

752,30



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
ClimaVeneta	NECS-N/B0804	1063522	Enfriadora Agua	189,00	2008	R410A		Terraza	
ClimaVeneta	NECS-N/B0804	1063523	Enfriadora Agua	189,00	2008	R410A		Terraza	
ClimaVeneta	NECS-N/B0804	1063521	Enfriadora	189,00	2008	R410A		Terraza	
ClimaVeneta	RLN0151	9010-80586	Compacta Aire	42,50	2008	R407c	11	Terraza (Pasillo derecha)	
ClimaVeneta	RLN0151	9010-80584	Compacta Aire	42,50	2008	R407C	11	Terraza (Pasillo izquierda)	
Mundoclima	MVP-09HG	E62103670800010	Split	0,85	2008	R410A	0,68	Farmacia Sótano	
Mundoclima	MVP-12HG	E62201090800223	Split	1,24	2008	R410A	0,85	Farmacia Sótano	
Roca	DBO-35A-21E501901509074		Split	3,24		R-22		Cuartos Auxiliares (Terraza)	
Roca	DBO-35A-21E501901500180		Split	3,24		R-22		Cuartos Auxiliares (Terraza)	
Roca	DBO-35A-21E501901509053		Split	3,24		R-22		Cuartos Auxiliares (Terraza)	
Roca	DBO-35A-21E500901394029		Split	3,24		R-22		Cuartos Auxiliares (Terraza)	
Roca	DBO-35A-21E501901509079		Split	3,24		R-22		Cuartos Auxiliares (Terraza)	
Roca	DBO-35A-21E501901509075		Split	3,24		R-22		Cuartos Auxiliares (Terraza)	
Mundoclima	MVP-12HG	E62201090800219	Split	1,24	2008	R410A	0,85	Basuras Sótano	
Season	CFW-50HC	3001121	Aire	14,65		R-22	3,6	Lavandería	
Airwell	GCXLM12/MC13RC		Aire	3,40		R-22	1,18	Lavandería	
Airwell	GCXLM12/MC13RC		Aire	3,40		R-22	1,18	Cocina	
Roca	DBO-35A-21E501901509077		Aire	3,40		R-22		Cocina	
Roca	DBO-35A-21E501901509061		Aire	3,40		R-22		Almacén	
Roca			Aire	3,40		R-22		Mantenimiento	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CIA160	160196394	Caldera gas Natural	186,00	2007	Sala Calderas	
3 Acumuladores	5000 lts					Sala Calderas	
Sedical 800kw	UF12/C-27	P-263600	Intercambiador de placas 19,8m3/h		2000	Sala Calderas	
Descaldificador	DUO-MAGNUM	09080179/350/V	350 lts			Sala equipo presión	
Ibaiondo	500AMR	431107	Vaso Expansión 500 lts		2010	Sala equipo presión	



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Mitsubishi	PUHY-P400YHM-A	87W01643	Unidad exterior	45,00	2008	R410 A	11,5	Administración	
Mitsubishi	PLFY-P40-VLMD-E	8XW04004	Unidad interior		2008			Administración	
Mitsubishi	PLFY-P40-VLMD-E	8XW04006	Unidad interior		2008			Administración	
Mitsubishi	PEFY-P140VMM-E		Unidad interior					Administración	
Mitsubishi	RLFY-P25-VLMD-E	57W02520	Unidad interior		2005			Administración	
Mitsubishi	PLFY-P32-VLMD-E	84W03581	Unidad interior		2008			Administración	
Mitsubishi	PLFY-P40VLMD-E	8XW04005	Unidad interior		2008			Administración	
Mitsubishi	PKFY-P63VFM-E	88A00686	Unidad interior		2008			Administración	
Mitsubishi	PLFY-P32-VUID-E	7ZW03272	Unidad interior		2007			Administración	
Mitsubishi	PLFY-P32-VLMD-E	71W03302	Unidad interior		2008			Administración	
Mitsubishi	PLFY-P32-VLMD-E	72W03390	Unidad interior		2008			Administración	
Ciasesa	IN-315	01F2937	Compacta	72,60		R-22	24	Zona cocina y peluquería	
Roca York	BCH-104G-38	662051043	Compacta	9,50		R-407 C	3	Terapias	
Roca York	BCH-1046-38		Compacta	9,50		R-407 C	3	Terapias	
Roca York	BCH-106G-38	50201876015	Compacta	9,50		R-407 C	3	Terapias	
Roca York	BCH-104G-38		Compacta	9,50		R-407 C	3	Terapias	
Ciasesa	ISW-100	0306072772E		22,70		R-22	11,7	Módulo A Plata 1ª	
Ciasesa	ISW-125	031112563E		9,70		R-22	12,5	Módulo A Planta Baja	
Ciasesa	ISW-125	031112569E		29,70		R-22	12,5	Módulo B Planta Baja	
Ciasesa	ISW-100	030707796E		22,70		R-22	11,7	Módulo B Planta 1ª	
Ciasesa	ISW-125	031112567E		29,70		R-22	12,5	Módulo D Planta Baja	
Ciasesa	ISW-100	030607275E		22,70		R-22	11,7	Módulo D Planta 1ª	
Ciasesa	ISW-125	030909442E	Unidad exterior	29,70		R-22	12,5	Módulo C Planta Baja	
Ciasesa	ICH-120	030909443E	Unidad interior	28,60		R-22		Módulo C Planta Baja	
Ciasesa	ISW-100	030707793E	Unidad exterior	22,70		R-22	11,7	Módulo C Planta 1ª	
Ciasesa	ICH-095	031112566E	Unidad interior	22,10		R-22		Módulo C Planta 1ª	
Hitecsa	UXCBZ-1602	61130197	Unidad exterior	45,00	2006	R407 C	14,8	Módulo E Planta Baja	
Hitecsa	ECVBZ-1602	61120102	Unidad interior	45,40		R407 C		Módulo E Planta Baja	
Hitecsa	UXCBZ-1501	61130198	Unidad exterior	42,00	2006	R407 C	11	Módulo E Planta 1ª	
Hitecsa	ECVBZ-1501	61120151	Unidad interior	42,00		R407 C		Módulo E Planta 1ª	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA-900	160200007	Caldera gas Natural	1046,50	2007	Sala Calderas	
Ferrolli	PR-1000	3374	Caldera gas Natural	116,28	1973	Sala Calderas	
Ibaiondo	100-AMR-P	4144720075	Vaso expansión 100 lts		2007	Sala Calderas	
			Depósito 5000 lts			Sala Calderas	
Alfa Laval	M6 FM	30108-70730	Intercambiador 396 lts		2004	Sala Calderas	
Grundfos	TF80/120-2		Bomba			Primario 13.2	
Grundfos	TF80M2A-2		Bomba			Primario 13.1	
Smedegard	OMEGA-4-60-2Z		Bomba			Secundario	
Smedegard	OMEGA-4-60-2Z		Bomba			Secundario	
Smedegard	OMEGA-4-60-2Z		Bomba			Retorno	
Smedegard	OMEGA-4-60-2Z		Bomba			Retorno	



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Orbegozo	ABR123		Aire	3,49		R407C	0,83	Lavandería (Roto el ventilador interior)	
General Electric	AEOAH12IWO	HG002514	Split	3,20		R407C	1,3	Mantenimiento	
Airwell	VLH904STD.PED.AL/CUL.P PVMP		Enfriadora	228,90	2006	R407C	33	Terraza	
Airwell	GCN30RC230V	2662974098	Aire	8,50		R410A	2,42	Office Plata 1ª	
Airwell	GCN30RC	2662974096	Aire	8,50		R410A	2,42	Office Plata 1ª	
Mitsubishi	PVHZ-HRP125YHAZ/87V00148		Aire	12,50	2008	R410A	5,5	Sala fumadores 1ª Planta	
Airwell	VLH904STD.PEDAL	5764616107	Enfriadora	228,90	2006	R407C	33	Terraza	
Airwell	DN205RCCAC	75P112010-4	VRV	10,10		R407C	5,91	Terraza / Comedor	
Airwell	DN205RCCAC	75SP112019-4	VRV	10,10		R407C	5,91	Terraza / Salón Comedor	
Airwell	DN205RCCAC	75SP112019-4	VRV	10,10		R407C	5,91	Terraza / Salón	
Season	CEW-50H	3001167	Split	7,00		R-22	3,6	Pasillo Solarium	
RCA	REOAH09HWO	HF000280	Split	2,50		R407C	0,85	Pasillo Solarium	No funcionan, están sin conectar
General Electric	AEOAH12IWO	HG004195	Split	3,20		R407C	1,3	Pasillo Solarium	No funcionan, están sin conectar
General Electric	AEOAH12IWO	HG004062	Split	3,20		R407C	1,3	Pasillo Solarium	No funcionan, están sin conectar
General Electric	AEOAH12IWO	HG002517	Split	3,20		R407C	1,3	Pasillo Solarium	No funcionan, están sin conectar
General Electric	AEOAH12IWO	HG004120	Split	3,20		R407C	1,3	Pasillo Solarium	Operativo
18 UDS Airwell	K45002T		Fancoil Cassette						
86 UDS Airwell	AHNA6020G		Fancoil						

ACS

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA 200	160188327	Caldera gas natural	232,60	2007	Sala Calderas	
Zilmet	11A-HYPRO-PRO	061A085065	Vaso Expansión 105LTS		2006	Sala Calderas	
Ibaiondo	800 CMF	4117300007	Vaso Expansión 800LTS		2007	Sala Calderas	
Ibaiondo	150AMRM/F	1179750065	Vaso Expansión 150LTS		2008	Sala Calderas	
Grundfos	TF120	PCO645	Bomba circuladora 4A - 155W			Circuito Primario	
Grundfos	TF120	PCO645MOD. C	Bomba circuladora 4B - 155W			Circuito Primario	
Grundfos	TF120	MOD. C	Bomba circuladora 3A - 490W			Solar	No funciona, no hay placas
Grundfos	TF120	MOD. C	Bomba circuladora 3B-490W			Solar	No funciona, no hay placas
Grundfos	TP40-230/2A-F-ABUBE/A964637	64200036	Bomba 2A			Circuito Secundario	
Grundfos	TP40-230/2A-A96463788P1054200146		Bomba 2B			Circuito Secundario	
Grundfos	TP50-30/4A-F-A-96402017P1063100025		Bomba 1			Retorno	
Alfa Lavalib	M3-FM	3010768388	Intercambiador Placas		2002		
Lapasa	MXV5000RB	ME0009864	Depósito 5000LTS		2006	Sala Calderas	
Lapasa	MXV5000RB	ME0009862	Depósito 5000LTS		2006	Sala Calderas	



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Fuji Electric	ROW-17RB	T000078	Split	5,00		R-22	1,53	Cafetería	
LG	S18AHP	AS-H1865DM0	Split	5,40		R-410A	1,25	Salón	
LG	S18AHP	AS-H1865DM0	Split	5,40		R-410A	1,25	Salón	
LG	G12AH	AS-H126RGA2	Split	3,51		R-410A	0,83	Director	
LG	G09AH	AS-H096QGA2	Split	2,63		R-410A	0,66	Consejo Participativo	
LG	K12AH	ESUH126E3A0	Split	3,51		R-410A	0,93	Informática	
LG	K12AH	ESUH126E3A0	Split	3,51		R-410A	0,93	Biblioteca	
LG	K12AH	ESUH126E3A0	Split	3,51		R-410A	0,93	Talleres	
Fuji Electric	ROW-17RB	T000079	Split	5,00		R-22	1,53	Fisio	
Fuji Electric	ROW-17RB	T000081	Split	5,00		R-22	1,53	Usos Múltiples	
LG	K12AH	AS-H126RGA2	Split	3,51		R-410A	0,93	Centro día taller	
LG	S18AHP	AS-H186TLM0	Split	5,42		R-410A	1,18	Cafetería (Tejado)	
LG	G09AH	AS-H096QGA2	Split	2,63		R-410A	0,66	Trabajadora social (Tejado)	
Crafft	SXSA180V731		Split	2,49		R-22	1,55	Centro día Aula (Tejado)	
Johnson	NXC-61-BC	J735311	Split	6,77	2005	R-410A	2,035	Patio Interior - Salón	
Saunier Duval	10-065HWO		Split	6,85		R-410A	1,95	Patio Interior - Salón	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
ROCA	CPA100	160024175	Caldera Gas	116,30	1999			Sala calderas	
ROCA	CRONO15G	DZZT	Quemador					Sala calderas	
ROCA	VASOFLEX 50L		Vaso Expansión					Sala calderas	
ROCA	200 lts	FAQ3349	Acumulador ACS		1993			Sala calderas	
TROPIK	NOM		Termo Eléctrico 75L	1,00				Vestuario	
WELCOME	VM100N4L	961170	Termo Eléctrico 100L	1,50				Cocina	



CENTRO OCUPACIONAL LA UNIÓN

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Salón TV	
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Salón Comedor	
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Informática	
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Carpintería	
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Cerámica	
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Teatro	
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	6,98	2005 aprox	R-407C	1,9	Teatro	No funciona??
Orbegozo	ABR-241		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Habitaciones Residencia	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Habitaciones Residencia	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Habitaciones Residencia	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Habitaciones Residencia	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Cerámica	Cableado desconectado
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Despacho	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Sala Reuniones	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Dirección	
Orbegozo	ABR-181		Split Pared	5,23	2005 aprox	R-407C	1,4	Administración	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Baxiroca	CRONO 25-L2	200164732	Caldera Gasoil	296	1999	Sala de máquinas	Uso para calefacción
Baxiroca	CRONO 15-L	200174301	Caldera Gasoil	178	1995	Sala de máquinas	Fuera de Servicio (ACS)
Roca	SC-80M (1,6KW)		Bomba recirculación calefacción				En paralelo las dos bombas
Baxiroca	MC 65 (0,65KW)		Bomba recirculación calefacción				



POTENCIA TOTAL (KW)

391,93



OTROS

4 equipos de panel (ISO FON Garoli) de captación solar con depósito acumulador de 250lts aprox. Deberían dar servicio al ACS pero la instalación no esta bien.

Calderín de 300 lts EULCASA fuera de servicio. Se utilizaba para el ACS antiguamente. Además el timbrado del equipo esta obsoleto.

Depósito de 150 lts fuera de servicio. Se utilizaba antiguamente para el ACS

Instalación de 12 paneles (aprox) que antiguamente se usaban para la calefacción. Fuera de servicio



CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Toshiba	RAV-SP802AT-E	706E0079	Aire	2,00		R410 A	2,1	Salón 2ª Planta Sala de Juntas	
Airwell	60-18 SCROLL		Aire	4,42		R-22	1,77	Salón 2ª Planta - Terraza	
Mitsubishi	MUZ-HC35VAB	017381-T	Aire	3,20		R410 A	0,75	Salón 2ª Planta - Presidente	
Mitsubishi	MUZ-HC2JVA	2001560-T	Aire	3,20		R410 A	0,69	Salón 2ª Planta - Dirección	
Airwell	GCN7-RC-407C	7SPOJ1369	Aire	0,80		R407 C	0,7	Salón 2ª Planta - Billar	
General Electric	AGOCH36FXD	3850720502V	Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Saón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
General Electric	AGOCH36FXD		Aire Cassette	10,50		R-22	2,9	Salón 1ª Planta	
Mitsubishi	MUZ-HC2JVA	1019102	Aire	3,20		R410 A	0,75	Despacho	
Toshiba	RAS-10SAVE	82100Z84	Aire	3,70		R410 A	0,63	Club Social	
Airwell	GCNG17RC	75P061385	Aire	2,40		R407 C	1,23	Club Social	

ACS

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CRONO 15- L	200270543	Caldera	178,00			
Grundfos	A-N-830	TYPUPC-50-60	Bomba				
Ibaiondo	5OCMF		Vaso de expansión				

POTENCIA TOTAL (KW)

284,92



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Tecnivel	CHF10-ME	CL-0471A10	Climatizador		2010			2ª Planta Sala	
Mitsubishi City Multi	PUHY-P400YHM-A<G>	97W03528	Unidad Exterior	45,00	jul-09	R410	11,5	Terraza	
Mitsubishi City Multi	PUHY-P300YHM-A<G>	96W05171	Unidad Exterior	33,50	Jun-09	R410	9	Terraza	
Mitsubishi City Multi	PUHY-P400YHM-A<G>	99W03794	Unidad Exterior	45,00	sep-09	R410	11,5	Terraza	
Mitsubishi City Multi	PUHY-P300YHM-A<G>	99W05810	Unidad Exterior	33,50	sep-09	R410	9	Terraza	
Mitsubishi City Multi	PUHY-250YHM-A	91W12580	Unidad Exterior	28,00	ene-10	R410	9	Terraza	
Mitsubishi City Multi	PUHY-350YHMA	81W04887	Unidad Exterior	40,00	ene-09	R410	11,5	Terraza	
Mitsubishi City Multi	PUHY-400YHMA	98W03654	Unidad Exterior	45,00	ago-09	R410	11,5	Terraza	
Mitsubishi	SLZKA35VAL		Unidad interior Aire		2010			Prefrio Cocina	
Mitsubishi	PLFY-P63VBM	BCO1440	Unidad interior Aire		2010			Comedor	
Mitsubishi	PLFY-P63VBM-E	OCO1475	Unidad interior Aire		2010			Comedor	
Mitsubishi	PLFY-P80VBM-E	OA00190	Unidad interior Aire		2010			Comedor	
Mitsubishi	PLFY-P80VBM-E	0A00191	Unidad interior Aire		2010			Comedor	
Mitsubishi	PLFY-P125VBM-E	0A00040	Unidad interior Aire		2010			Cafetería	
Mitsubishi	PLFY-P125VBM-E	0A00041	Unidad interior Aire		2010			Cafetería	
Mitsubishi	PLFY-P100VBM-E	9M01282	Unidad interior Aire		2009			Hall entrada	
Mitsubishi	PLFY-P50VBM-E	0D01789	Unidad interior Aire		2010			Trabajadora Social	
Mitsubishi	PLFY-P63VBM-E	0D01747	Unidad interior Aire		2010			Peluquería	
Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2		Unidad interior Aire		2010			Consejo Participación	
Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2		Unidad interior Aire		2010			Enfermería Podológica	
Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2		Unidad interior Aire		2010			Fisioterapia	
Mitsubishi	PLFY-P125 VCM-E	0A00039	Unidad interior Aire		2010			Sala Juego	
Mitsubishi	PLFY-P125VCM-E	0A00038	Unidad interior Aire		2010			Sala Juego	
Mitsubishi	PLFY-P125 VCM-E	0A00024	Unidad interior Aire		2010			Sala Juego	
Mitsubishi	PLFY-P125VCM-E	0A00023	Unidad interior Aire		2010			Coro y Rondalla	
Mitsubishi	PLFY-P80VBM-E	0A00187	Unidad interior Aire		2010			Aula Taller 1	
Mitsubishi	PLFY-P80VBM-E	0A00189	Unidad interior Aire		2010			Aula Taller 2	
Mitsubishi	PLFY-P40VCM-E2		Unidad interior Aire		2010			Aula Taller 3	
Mitsubishi	PLFY-P63VBM-E	0D01748	Unidad interior Aire		2010			Aula Taller 4	
Mitsubishi	PLFY-P63VBM-E	0C01473	Unidad interior Aire		2010			Sala reuniones	
Mitsubishi	PLFY-P63VBM-E	0C01474	Unidad interior Aire		2010			Dirección	
Mitsubishi	PLFY-P125VBM-E	0A00022	Unidad interior Aire		2010			Biblioteca	
Mitsubishi	PLFY-P125VBM-E	0B00356	Unidad interior Aire		2010			Servicio Estancias Diurnas (S.E.D.)	
Mitsubishi	PLFY-P125VBM-E	0A00042	Unidad interior Aire		2010			S.E.D.	
Mitsubishi	PLFY-P25VCM-E2		Unidad interior Aire		2010			Coordinadora S.E.D.	

ACS

MARCA	MODELO	N° SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Ferrolí	PEGASUS	0946L20242	Caldera	32,20		Sala Calderas	
	D30K130						
Ferrolí	DP 31G/ES		Interacumulador 1500 lts		07/04/2010	Sala Calderas	
			Descalcificador				
Wavecyber	1248	10213TGBG221	Filtromembrana				





CENTRO SOCIAL DE LORCA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Ciasesa	HIDROPACK		Enfriadora		2010			Terraza	
Ciasesa			Enfriadora		2010			Terraza	
Ciasesa			Enfriadora		2010			Terraza	
Fan coil									Hay 22 fancoils en el edificio

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
CIMM	EREL150	89946	Acumulador 150 lts		1999	Sala Bombas	
Grundfos	80-120IF	96402440	Bomba		1999	Sala Bombas	
Grundfos	80-120IF	96402440	Bomba		1999	Sala Bombas	
Grundfos	80-120IF	96402440	Bomba		1999	Sala Bombas	
Termo			A.C.S.		2010	Sala Bombas	

POTENCIA TOTAL (KW)

0,00

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Ciatesa	IWB-255	99M7600	Enfriadora 2ª Planta	48,80	>10 años	R-22	19,8	Terraza 1ª Planta	
Ciatesa	IWEB-720	090704914E	Enfriadora 1ª Planta	151,30	>10 años	R410 A	40,6	Terraza 1ª Planta, Sala de Máquinas	Máquina inoperativa
Ciatesa	IWB-740	030707703E	Enfriadora Planta Baja	142,00	>10 años	R-22	36	Terraza 1ª Planta, Sala de Máquinas	Máquina inoperativa
Ciatesa	IWB-740	030707702E	Enfriadora Planta Baja - Restauración	142,00	>10años	R-22	36	Terraza 1ª Planta, Sala de Máquinas	Máquina inoperativa
Ciatesa	IWB-630	030707701E	Enfriadora Planta Baja - Of. Valoración	119,40	>10 años	R-22	52	Terraza 1ª Planta, Sala de Máquinas	Máquina inoperativa
Westinghouse	WC-2B	1293021952	Enfermería	2,20	>10 años	R-22	0,6	Terraza 1ª Planta	
Samsung	AQV24FAX		Split	6,80		R410 A	1,45	Comedor 3ª Planta	
Samsung	AQV24FAX		Split	6,80		R410 A	1,45	Comedor 4ª Planta	
Samsung	AQV24FAX		Split	6,80		R410 A	1,45	Comedor 5ª Planta	
Samsung	AQV24FAX		Split	6,80		R410 A	1,45	Cocina	
General	AOH9RSEC	E027327	Split	2,70		R-22	0,9	Despacho valoración médico 1	
General	AOH9RSEC	E028779	Split	2,70		R-22	0,9	Despacho valoración médico 2	
General	AOH9RSEC	E028819	Split	2,70		R-22	0,9	Despacho valoración médico 3	
General	AOH9RSEC	E028772	Split	2,70		R-22	0,9	Despacho valoración médico 4	
Emmeti	21ER	B2211E00042	Split	6,10		R-22	24	Valoración	
General	AOH14RNE	4001785	Split			R-22	1,05	Valoración	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA 200	160063124	Caldera A.C.S gas Natural	252,00	1994	Sala de calderas	
Roca	TECNO 28-6	20004491	Quemador		1994	Sala de calderas	
Lamborghini	Mega Prex		Caldera gas Natural			Sala de calderas	
Lamborghini	140PM/2-2"E	835312	Quemador	1200,00	1994	Sala de calderas	
Roca	Vasoflex 50 L	233007361	Vaso Expansión 50lts		2008	Sala de calderas	
Ebara	LPS 40/75	BC8	Bomba Retornos edificio			Sala de acumuladores 1	
Ebara	LPS 40/75	BC4	Bomba Retornos edificio			Sala de acumuladores 2	
Ebara	LPS 50/150	BCZ	Bomba Primaria circulación			Sala de acumuladores 3	
Ebara	LPS 50/150	BCZ	Bomba Primaria circulación			Sala de acumuladores 4	
Ebara	LPS 40/75	BD4	Bomba Secundaria			Sala de acumuladores 5	
Ebara	LPS 40/75		Bomba Secundaria			Sala de acumuladores 6	
Alfa Laval	M6-FM	30107-68074	Intercambiador 596 lts		2002	Sala de acumuladores	
Grundfos	40-120 F/C		Bomba circulación calefacción			Sala bombas 3ª Planta	
Grundfos	40-120 F/C		Bomba circulación calefacción			Sala bombas 4ª Planta	
Grundfos	40-120 F/C		Bomba circulación calefacción			Sala bombas 5ª Planta	
Grundfos	40-120 F/C		Bomba circulación calefacción			Sala bombas 6ª Planta	Falta Bomba 7ª Planta mismo modelo

POTENCIA TOTAL (KW)

2101,80



CENTRO SOCIAL DE MAZARRÓN_CENTRO DE DÍA



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Mitsubishi	PVH-P140YHA	6FDOI332	Aire - Cassette	9,00	2006	R410 A	3	Hall - Juegos - PB	
Mitsubishi	PVH-P140YHA	6EDO1334	Aire - Cassette	9,00	2006	R410 A	3	Hall - Juegos - PB	
Mitsubishi	PVH-P140YHA	6FDOX333	Aire - Cassette	9,00	2006	R410 A	3	Hall - Juegos - PB	
Mitsubishi	PVH-P140YHA	6FDO1335	Aire - Cassette	9,00	2006	R410 A	3	Comedor	
Mitsubishi	PVH-P5YGAA	JA000177	Aire - Cassette	4,40	2005	R407 C	4,9	Hall - Juegos - PB	
Hiyasu	HOS-12AVA	HSU-12VED	Aire	3,50		R410 A	0,95	Gimnasia	
Haier			Aire			R410 A		Gimnasia	
Mitsubishi	PVH-P71VGAA	6FDO0666	Aire	3,60		R410 A	2	Estancia diurna	
Mitsubishi	PVH-P71VGAA	EBDO0682	Aire	3,60		R410 A	2	Estancia diurna	
Mitsubishi	SUZ-KA6OVA	1197	Aire	3,60		R410 A	1,8	Estancia diurna	
Panasonic			Aire					Fisio	
Orbegozo	FDI-90A		Aire	3,70		R410 A	0,7	Trabajador Social	
Zenithair								Peluquería	
Panasonic	MSE-12H2N2		Aire	3,50		R407 C	1,2	Director	
Panasonic	CU-E15DKE		Aire	4,40		R410 A	1,06	Biblioteca	
Zenithair	10 CU-E15DKE	785110193	Aire	4,00				Talleres manuales	
Panasonic	CU-E15DKE	785107315	Aire	4,15		R410 A	1,06	Salón de Actos	
LG	AVVH306-C		Aire	4,70		R410 A	2,1	Sala actividades	
LG	AVVH306-C		Aire	4,70		R410 A	2,1	Sala informática 2ª planta	
LG	AVVH306-C		Aire	4,70		R410 A	2,1	Sala informática 2ª planta	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca			Quemador	94,00		Sala Calderas	
Grundfos	UPS 32-80	52052010	Bomba impulsión			Sala Calderas	
Grundfos	UPS 32-80	DO48	Bomba impulsión			Sala Calderas	
Vaso expansión	150lts					Sala Calderas	



POTENCIA TOTAL (KW)



152,40

CENTRO SOCIAL DE MOLINA DE SEGURA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Mitsubishi	PU-6YGSA	Exterior	Aire	14,60	1997	R-22	4,85	Salón Cafetería	
Mitsubishi (interior)	PC-6GJSA	71100154			1997				
Roca	DBO1020AGIS7T1		Aire	12,00	2006	R-407C	3,4	Salón Cafetería	
Roca (interior)	DBT-120 AG								
Roca	DBO120AGIS/T1		Aire	12,00	2006	R-407 C	3,4	Salón Cafetería	
Roca (interior)	DBT-120 AG				2006				
General	AOHR12LKC	E004428	Aire	3,40	2011	R-410	0,8	Peluquería	
Crafft	DKFR336W/CA1-E		Aire	3,20		R-407C	0,77	Conserjería	
General	AOH12FSBC	Interior	Aire	3,40				Sala Lectura	
Panasonic (interior)	CS-PW 12GKE	7445921096R	Aire	3,40		R-410		Despacho dirección	
Samsung	SH12AWH		Aire	3,50	2007	R-410	1,02	Desp. Trabajadora Social	
Mitsubishi (interior)	PC-6GJSA	82100265	Aire	14,60	1998	R-22		S.E.D.	
Crafft	CCW24HA1NT		Aire	7,03		R-410	1,9	Cocina	
Mitsubishi			Aire			R-22		Sala Polivalente	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Corbero	CE100RL	N040605895	Termo Eléctrico	1,80		Servicio a Peluquería	
Fagor	M100	205033	Termo Eléctrico	1,60		Cocina	
Gesco Plus	GP-100		Termo Eléctrico	1,50		Aseo S.E.D.	
Roca	CRONO15 - G	TIPO 913 - T1	Caldera gas	189,00		Sala Sótano	
	DZZS	200400770					

POTENCIA TOTAL (KW)

271,03



MURCIA VALORACIÓNDEPENDENCIA



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Hitecsa	EWCBZ1201	2291212	Enfriadora	29,70	2004	R407 C	8,3	Planta superior	
Airlan			10 unidades Fancoils						1 ud fuera servicio

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Edesa	TE-300	C-30	Termo Eléctrico 50lts	1,00	> 5 años	Aseo planta 1ª	



POTENCIA TOTAL (KW)



30,70



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
CIATESA	RSB-040	O1L7462	AIRE-AIRE	10,60		R-22	2	1º A	
CIATESA	RSB-040	O1L7463	AIRE-AIRE	10,60		R-22	2	1º A FONDO	
ATEC	SL-C10 380/3TM	285/98	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	2º A FONDO	
ATEC	SL-C10 380/3TM	281/98	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	3º A FONDO	
ATEC	SLR-C10 380/ETM	212/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,9	3º A	
ATEC	SLR-C10 380/ETM	214/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,9	2º A	
CIATESA	RSL-046	98B0548	AIRE-AIRE	11,41		R-22	3	2º D	
ATEC	SLR-C10 380/ETM	213/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,9	3º D	
ATEC	SL-C10 380/3TM	283/98	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	3º D FONDO	
ATEC	SL-C10 380/3TM	984/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	2º D FONDO	
ATEC	SL-C10 380/3TM	920/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	3º C	
ATEC	SL-C10 380/3TM	919/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	2º C	
ATEC	SL-C10 380/3TM	983/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	3º C FONDO	
ATEC	SL-C10 380/3TM	921/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	2º C FONDO	
MITSUBISHI	PUHZ-RP250YHA	56U00359	AIRE-AIRE	22,00	2005	R-410A	10,5	FARMACIA	
ATEC	SL-C10 380/3TM	284/98	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	3º B	
CIATESA	RSL-046	98B0550	AIRE-AIRE	11,40		R-22	3	2º B	
ATEC	SL-C10 380/3TM	985/97	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	3º B FONDO	
ATEC	SL-C10 380/3TM	282/98	AIRE-AIRE	10,12		R-22	4,2	2º B FONDO	
ROCA			AIRE-AIRE			R-22		SALÓN POLIVALENTE	
HITECSA	AC1X10E0003	AC1X1DE-OU062	ENFRADORA	175,20		R-410A	60		
TERMOVEN	2020/4	CL-1	TRATAMIENTO AIRE						
ROCA			AIRE-AIRE			R-22		COMEDOR RESIDENTES	
TERMOVEN	2018/2	CL-2	TRATAMIENTO AIRE						
ROCA			AIRE-AIRE	15,00		R-22	4	CAFETERIA	Compresor averiado
GENERAL ELÉCTRIC	AEUAH12IWO	HG002510	AIRE-AIRE	3,20		R-407C	1,3	MORTUORIO	
ROINTE	RA-ST30M/R2I		AIRE-AIRE	3,50		R-410A	1	COORDINADOR AUXILIAR	
ROINTE	RA-ST30M/R2I		AIRE-AIRE	3,50		R-410A	1	COORDINADOR ENFERMERIA	
KAYSUN	KAM-18H		AIRE-AIRE	20,80		R-407C		DESPACHO COCINA	
FUJIELECTRIC	RU-14VAC	E002635	AIRE-AIRE	3,95		R-410A	1,1	DESPACHO ATS	
GENERAL ELÉCTRIC	AUG24UNBNL	E001458	AIRE-AIRE	6,80		R-410A	1,7	SALÓN JUEGOS	
ROCA YORK	DBO-35BG		AIRE-AIRE	3,50	2008	R-410A	1,3	COMEDOR	
ROINTE	RA-ST30M/A22J		AIRE-AIRE	3,50		R-410A	1	JEFE ALMACÉN	
ROCA	BC/030-380-A		AIRE-AIRE			R-22		LAVANDERIA	
TOSHIBA	RAS-10SAH-E	63093378	AIRE-AIRE	2,60		R-22	0,7	TALLER MANTENIMIENTO	
TECNIVEL			TRATAMIENTO AIRE					AULA ENFERMERIA	
MITSUBISHI			AIRE-AIRE			R-410A		DESPACHO FARMACIA	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
FERROLI	LG-243		CALDERA ACS				GAS NATURAL
FERROLI	PREX-E20-350		CALDERA CALEFACCIÓN	406,98			GAS NATURAL
FERROLI	PREX-E20-350		CALDERA CALEFACCIÓN	406,98			GAS NATURAL
CLAYTON	EG-40-2		CALDERA VAPOR		2009		
3 UNIDADES LAPESA	MXV3000RB		ACUMULADORES 3000 LTS		2006	SALA CALDERAS	

CENTRO SOCIAL MURCIA I

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Ciatesa			Compacta	30,00	>10años	R-434	12	Sala máquinas Planta Baja	NO funciona correctamente
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Sala de Juegos Nº 1	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Salón 1 Nº 2	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Salón Nº 3	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Barra Nº 4	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Teatro Nº 5	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Sala Juegos 2 Nº 6	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Sala Juegos 3 Nº 7	
LG	AUUW24GD		Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Sala Juegos 4 Nº 8	
LG	AUUW18GC	803KAVH01399	Partida Vertical-Horizontal	5,27	< 10 años	R410 A	1,5	Biblioteca Nº 9	
LG	ASUW0964GG1	801KAZK00405	Split	2,60	< 10 años	R410 A	0,63	Podólogo	
LG	ASUW0964GG1	801KAYR00402	Split	2,60	< 10 años	R410 A	0,63	Asistenta Social	
LG	SUW12G4GG1	708KASCO2422	Split	3,50	< 10 años	R410 A	0,94	Supervisora Servicios	
Samsung	AQV09PSAX	Y41CPAEB301222D	Split	2,50	2011	R410 A	0,8	Psicóloga	
LG	AUUW18GC	802KAFX00955	Partida Vertical-Horizontal	5,27	< 10 años	R410 A	1,5	Sala Terapia Nº 10	
LG	AUUW246D	801KAJP00948	Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Salón 3 Nº 11	
LG	ASUW12G4GG1	708KAED01684	Split	3,50	< 10 años	R410 A	0,94	Presidente	
LG	AUUW24GD	801KAYR00954	Partida Vertical-Horizontal	7,00	< 10 años	R410 A	2	Sala Actividades Nº 12	
LG	ASUW1264GG1	708KAVH01791		3,50	< 10 años	R410 A	0,94	Vestuario	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Fagor	CB-75N	30614154	Eléctrico 75 lts	1,80		Peluquería de Señoras	
Thermor	VM50N4	111413177	Eléctrico 50 lts	1,50		Bar	

POTENCIA TOTAL (KW)

132,04



CENTRO SOCIAL MURCIA II

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
General	ASG20AGB-W	000046	Split	5,80	>10 años	R-22	1,5	Billar	NO funciona correctamente
General	ASG20AGB-W	000045	Split	5,80	>10 años	R-22	1,5	Biblioteca	
Mitsubishi Daiya	FDC506CES3	C14200068SF	Horizontal Techo	12,50	>10 años	R-22	1,85	Salón Planta Baja 1	
Mitsubishi Daiya	FDC506CES3	61PLO3307GG	Horizontal Techo	12,50	>10 años	R-22	1,85	Salón Planta Baja 2	
Season	CFW-500C	0004001858	Horizontal Techo	14,60	>10 años	R-22	3,6	Salón Planta Primera 1	
Mitsubishi Daiya	FDC506CES3	C142000735SF	Horizontal Techo	12,50	>10 años	R-22	1,85	Bar Nº 1	
Mitsubishi Daiya	FDC506CES3	C14200057SF	Horizontal Techo	12,50	>10 años	R-22	1,85	Bar Nº 2	
Season	CFW-500C	0004001848	Horizontal Techo	14,60	>10 años	R-22	3,6	Salón Planta Primera 2	
Daikin	ARXH35CVMB7	464380	Split	1,05	2004	R410 A	1,01	Sala Informática	
Kaysun	KUE36HV		Horizontal Techo	11,14	<10 años	R407 C	3	Sala 3 Terapia	
General	AOH12ASGL	E005382	Split	2,73	>10 años	R-22	0,75	Dirección	
LG	ASUW1264GG1	905KARW00294	Split	3,50	<10 años	R410 A	0,94	Sala Educadora	
Daikin	ARXH25CVMB7	4601220	Split	0,70	2004	R410 A	0,79	Podología	
LG	ESUW1264EG2	7512208167	Split	3,50	<10 años	R410 A	0,94	Conserjería	
Mitsubishi Daiya	FDC506CESE	C14200069SF	Horizontal Techo	12,50	>10 años	R-22	1,85	Bar 3	
Mitsubishi Electric	MUH-07RV	2000626	Split	2,20	>10 años	R-22	0,85	Peluquería Caballeros	
Sanyo	SAP-CRV18AEH	10002754	Split	5,30	2010	R410 A	1,4	Sala 1 Planta Baja	
Kaysun	KAE-21C		Split	6,15	<10 años	R407 C	2,5	Peluquería Señoras	
Kaysun	KAE-12C	47236901040-40063	Split	3,50	<10 años	R407 C	1,2	Asistente Social	NO funciona correctamente

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA160	160170501	Caldera Gas	186,00	2006	Sala de Máquinas	
Roca	CRONO20-G2DZZC	200386638	Quemador	246,00	2006	Sala de Máquinas	
Roca	SC-1440	4956413	Bomba			Sala de Máquinas	

POTENCIA TOTAL (KW)

329,07

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Interclisa	SCAH46BA9	MUBV460G901	Aire	46,51					
Carrier		86050017	Unidad exterior	43,50	> 15 años	R-22	19,2	Sala de máquinas	
Carrier	SCAL46BA9	106550018V	Unidad interior	43,50	> 15 años			Cuarto de la limpieza	
Ciatesa	ISV255	100503301E	Unidad interior	59,20	aprox. 10 años	R407 C		Sala de máquinas	
Ciatesa	ICH255	WO-1002673	Unidad exterior	59,40	aprox. 10 años	R407 C		Submarino	
Intercarrier	Ref.043			30,00		R-22		Sala de máquinas	
Carrier	SCAL30B9L	1061500522	Unidad interior	30,00		R-22		Aseo femenino	
			Split					Director	No se han podido tomar datos

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

POTENCIA TOTAL (KW)

|

312,11

CLIMATIZACION

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Carrier	50QQ060900	238704949	Aire conducto	17.44	1987	R-22	4,7	Registro e información	
Season	HFV-36HC		Aire Split	3.08		R-22	0,7	Registro e información	
General	AOH12USCC	E071333	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC	E071345	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC	E071	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC	E071845	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC		Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC	E071395	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC	E071845	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración discapacidad	
General	AOH12USCC	E071345	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración personal	
General	AOH12USCC	E071644	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta administración personal	
General	AOH14USCC	0001703	Split	4.25		R410 A	0,95	1ª planta administración personal	
General	AOH14USCC	0001769	Split	4.25		R410 A	0,95	1ª planta administración personal	
General Electric	AEQH12W0	HG002513	Split	3.20		R407 C	1,3	1ª planta administración personal	
Orbegozo	ABR - 90	05905990066456	Split	3.10		R407 C	0,7	1ª planta administración personal	
General	AOG18UNCNL	00253E	Split	4.85		R410 A	1,25	2ª planta administración personal	
General	AOG18UNCV2	00259E	Split	4.85		R410 A	1,25	1ª planta administración personal	
Funai	FH-034	16965793	Split	3.41		R-22	0,95	Control	
Emrei	95FME012	362391ND	Split	3.50		R-22	0,82	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094321	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094329	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E095222	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094338	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094391	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094322	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094330	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH12USCC	E094411	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este	
General	AOH14USCC	E002423	Split	4.10		R410 A	1	1ª planta este	
General	AOH14USCC	E002424	Split	4.10		R410 A	1	1ª planta este	
Sanyo	SAPORU184EN	00019175	Split	5.50		R410 A	1,3	Cuarto SAI	
General Electric	ASOAH24GW	00060	Split	6.80		R-22	1,25	1ª planta este	
Roca	DFO-535AG		Split	3.50		R407 C	0,8	Comunicaciones	
General	AOHMR59C	E014239	Split	3.45		R-22	0,8	1ª planta este - admin. Discapacidad	
General	AOH12USCC	071287	Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este - admin. Discapacidad	
Teco	1T1231UPS	0020	Split	3,5		R-22	1,03	1ª planta este - admin. Discapacidad	
Carrier	50QQ060900		Conducto	17.44	1987	R-22	4,7	1ª planta este - admin. Discapacidad	
Teco	1T1231VPS		Split	3.50		R-22	1,03	1ª planta este - admin. Discapacidad	
General	AOH12USCC		Split	3.25		R410 A	0,75	1ª planta este - admin. Discapacidad	
Toshiba	RAS2690018		Split	3.45		R-22	0,88	1ª planta este - admin. Discapacidad	
Airwell	GC-YLM12M		Split	3.20		R-22	1,18	1ª planta este - admin. Discapacidad	
General	AOG14625DIL	R005915	Split	4.00		R410 A	1	1ª planta este - admin. Personal	
Sanyo	SAPCRV1BEH-143775		Split	5.50		R410 A	1,3	1ª planta este - 2 SAI	
Daitsu	DOS24-UIP		Split	6,1		R410 A	1,9	1ª planta este - 2 SAI	
Daitsu	DOS24-UIP		Split	6,10		R410 A	1,9	1ª planta este - 2 SAI	
Fujitsu	AOY24CMAL	006898	Split	6,80		R410 A	1,85	1ª planta este - 2 SAI	
Fujitsu	AOY24UNBKL	T017902	Split	6,80		R410 A	1,7	1ª planta este - 2 SAI	
Fujitsu	AOY24UNBKL	T01702	Split	6,80		R410 A	1,7	1ª planta este - 2 SAI	
General	AOH9RSEC		Split	2,70		R-22	6,9	1ª planta norte	
General	AOH9REC		Split	2,70		R-22	6,9	1ª planta norte	
Roca			Split Suelo	6,50	1985	R-22		1ª planta norte	
General	AOH9VSCC	E099335	Split	2		R407 C	0,7	1ª platan norte	
Roca			Aire suelo	6,50	1985	R-22		1ª planta norte admin. Discapacidad	
Season	HFV-36HC		Conducto	10,00		R-22	2	1ª planta norte admin. Discapacidad	
Season	HFV-36HC		Conducto	10,00		R-22	2	1ª planta norte admin. Discapacidad	
Crafft	OKFR-339W	03666	Split	3,00		R407 C	0,77	Módulo becarios	
Crafft	OKFR-339W	04669	Split	3,00		R407 C	0,77	Módulo becarios	
Hoas	HSXSA11CU147		Split	3,30		R407 C	1,25	Módulo becarios	
Mitsubishi	PUHNP61YGM-A/F3W00353		Conducto	94,00	2006			Dirección general	
Carrier	50QQ06900		Conducto	18,60	1987	R410 A	19	Personal mayores	
Carrier	50QQ06900		Conducto	18,60	1987	R-22	4,7	Servicio PPC	
Carrier	50QQ06900		Conducto	18,60	1987	R-22	4,7	Servicio PPC	
Carrier	50QQ06900		Conducto	18,60	1987	R-22	4,7	Servicio PPC	
Carrier	50QQ06900		Conducto	18,60	1987	R-22	4,7	Servicio PPC	
General	AOG14USPJL/T006302		Split	4,00		R410 A	1	2ª planta admin. Norte	
General	AOG18UNCNL/000252E		Split	4,00		R410 A	1	2ª planta admin. Norte dirección	
Season	HFV-36HC		Split	5,00		R-22	2	2ª planta admin. Norte dirección	
General	AOG18UNCNL/000252E		Split	4,80		R410 A	1,25	2ª planta admin. Norte dirección	
General	AOG18UNCNL	E000814	Split	4,80		R410 A	1,25	2ª planta admin. Norte despacho dirección	
General	ASOAH12GWDS1		Split	3,10		R-22	1	2ª planta admin. derecha	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

POTENCIA TOTAL (KW)



RCIA_SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES, VALORACIÓN Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN DEPENDEN |

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Carrier	38PZ030A9F	00813E00688	Unidad Exterior	28,00		R407 C	8,2	Planta superior techo	
Carrier	40PZ030A9F	1015E00941	Unidad Interior	29,75					
Airteco	LT0725YPS	00483T-0004	Split	2,00	2000	R-22	0,5	Conserje	
Airteco	LS2214YRA	00629T-0025	Split	2,10	2000	R-22	0,5	Planta primera	Unidad interior
Roca	BCV1-60/A	332566004	Unidad Interior	67,40		R-22		Plata primera zona despachos	
Roca	BCVD-60-38/A	662516003	Unidad Exterior			R-22		Plata primera techo	
Airteco	LS2214YRA		Split	2,10	2000	R-22	0,5		Unidad interior
Airteco	LS2214YRA		Split	2,10	2000	R-22	0,5		Unidad interior

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA(KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES



R.T.L. EL PEÑASCO

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA-130	100081174	Caldera A.C.S.	161,10	1995	Sala de Calderas	gasoil
Roca	CRONO 20-L	200174483	Quemador		1995	Sala de Calderas	gasoil
Ferrolí			Caldera calefacción	290,70	1985	Sala de Calderas	gasoil
Caldeyano	67-1294	38459	Acumulador		1985	Sala de Calderas	gasoil

POTENCIA TOTAL (KW)

451,80

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Season			Aire	15,00	> 15 años	R-22		Comedor	Compresor roto
Toshiba	RAS-16SAV-E	72501599	Aire	2,82	aprox. 5 años	R410 A	0,85	Capilla	
Toshiba	RAS-10SAV-E	82300511	Aire	2,50	aprox. 5 años	R410 A	0,63	Habitación pequeña	
Toshiba	RAS-10SAV-E	82100221	Aire	2,50	aprox. 5 años	R410 A	0,63	Habitación pequeña	
Toshiba	RAS-135AV-E	73000538	Aire	3,27	aprox. 5 años	R410 A	0,8	Habitación grande	
Toshiba	RAS-137SAV-E	82200082	Aire	3,50	aprox. 5 años	R410 A	0,8	Habitación grande	
Toshiba	RAS-135AV-E	82200807	Aire	3,50	aprox. 5 años	R410 A	0,8	Habitación grande	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Fagor	100 litros		Termo eléctrico	2,00		Capilla	
Edesa	100 litros		Termo eléctrico	2,00		Casa Principal	
Thermor	100 litros		Termo eléctrico	2,00		Casa Principal	
Edesa	100 litros		Termo eléctrico	2,00		Aseos exteriores	
Thermor	100 litros		Termo eléctrico	2,00		Aseos exteriores	

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Daitsu	DOB-48TAT		Aire	16,00	2007	R407 C	4,05	Comedor	
Daitsu	DOB-48TAT		Aire	16,00	2007	R407 C	4,05	Comedor	
Daitsu	ASD18TA		Aire	2,50	2007	R407 C	2,1	Peluquería	
Ciatesa	ISW-185	WO-5096918	Aire	43,20	2007	R407 C	aprox. 8	Estancia PB	2 años funcionando sin termostato
Ciatesa	ISW-185	EO-5096922	Aire	43,20	2007	R407 C	aprox. 8	Estancias primeras	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Saurrier Duval	esd-200	211307	Termo	2,40	2013	Cocina	



CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Unión aire			Unidad exterior	10,43	>10 años	R-22		Centro de día	
Unión aire	CA5036A5HO	0002235	Unidad interior					Centro de día	
Unión aire			Unidad exterior	13,77	>10 años	R-22		Centro de día	Equipo averiado
Unión aire	EA5046A5HO	002161	Unidad interior					Centro de día	
Unión aire			Unidad exterior	4,50	>10 años	R-22		Despacho centro día	
Unión aire	HWC013C5HO	0026044	Split pequeño					Despacho centro día	
Panasonic	CU-RE12HKE	7545401922	Aire	3,50	2008	R410 A	0,97	Sala actividades 2	
Panasonic	CU-RE12HKE	7545401923	Aire	3,50	2008	R410 A	0,97	Biblioteca	
Panasonic	CU-RE18HKE	7543700227	Aire	5,30	2008	R410 A	1,18	Sala actividades 1	
Panasonic	CU-RE18HKE	7543700086	Aire	5,30	2008	R410 A	1,18	Comedor	
Panasonic	CU-RE18HKE	7543700223	Aire	5,30	2008	R410 A	1,18	Comedor	
Johnson	MPC-30-BC	J744161	Aire	3,30	2008	R410 A	0,89	Junta participación	
LG	LS-GQ076A	BG	Aire	2,00	>10 años	R-22	0,64	Coordinación actividades	
LG	LS-GQ076A	BG	Aire	2,00	>10 años	R-22	0,66	Trabajadora social	
Daikin	ARY35A7V1NB	2009746	Aire	2,50	2000	R-22	0,95	Despacho directora	
LG	LS-GQ076ABG		Aire	2,00	>10 años	R-22	0,64	Administración	
LG	G12AHC	ASH12612KA2	Aire	3,50	2009	R410 A	0,72	Peluquería	
LG	T54LHP	LT-D5480HA	Aire	15,80	>10 años	R-22	5,8	Salón	
LG	VV60AHUHA	AWH608A	Aire	8,30	5 años aprox.	R410 A	4,9	Salón	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Junkers	HS-501E/1,2		Termo eléctrico	1,20		Aseos salón	
Edesa	TRE-100N	3R520	Termo eléctrico	1,60		Peluquería	
Edesa	TRE-75 SUPRA		Termo eléctrico	1,20	3 años	Vestuarios centro día	
Cointra	TS-80		Termo eléctrico	1,20	>5 años	Cocina	
Roca	TD-65	AP-157	Caldera A.C.S. gasoil	40,70	1983	Sala de Calderas	
Roca	DADE-TRONIC/10		Quemador			Sala de Calderas	
Roca	VASOFLEX		Vaso expansión			Sala de Calderas	
Roca	MC-50	227099993	Bomba circulación				Tiene poco tiempo



CENTRO SOCIAL DE YECLA CENTRO DE DÍA

CLIMATIZACIÓN

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA FRIGORÍFICA (kw)	ANTIGÜEDAD	GAS	CARGA (kg)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
General	AOG54UMAYT	T000750	Cassette pared	14,50	<10 años	R410 A	3,5	Patio de luces sótano 1	
General	AOG54UMAYT	T001256	Cassette pared	14,50	<10 años	R410 A	3,5	Patio de luces sótano 2	
General	AOG54UMAYT	T000708	Cassette pared	14,50	<10 años	R410 A	3,5	Patio de luces sótano 3	
Mitsubishi electric	NUM-GA35VB	5010200T	Split	3,50	<10 años	R410 A	0,8	Terraza 1ª planta nº 4	
Mitsubishi electric	NUM-GA35VB	5010070T	Split	3,50	<10 años	R410 A	0,8	Terraza 1ª planta nº 5	
LG	S12AMU42E	7512208167	Split	3,50	<10 años	R410 A	0,94	Peluquería nº 6	
Mitsubishi electric	MUZGA35VA	6013934T	Split	3,50	<10 años	R410 A	0,9	Cocina nº 7	
Fagor	FAC-GBQ	2221644743	Split	5,00	>10 años	R-22	1,67	Servicio de estancias diurnas	

ACS

MARCA	MODELO	Nº SERIE	TIPOLOGÍA	POTENCIA (KW)	ANTIGÜEDAD	UBICACIÓN DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
Roca	CPA-100	009400067	Caldera calefacción gas natural	104,80	1994	Sala de calderas	
Roca	CRONO15-5DZZT	200257378	Quemador			Sala de calderas	
Roca	MC-1130	421554	Bomba			Sala de calderas	
Zilmet	C509	01401	Vaso expansión		1992	Sala de calderas	
Denrad	DT2-100D	9073410000107080000000	Calentador eléctrico 100lts		2007	Peluquería	
Denrad	DT2-50D	9078405000107080000000	Calentador eléctrico 50lts		2007	Rehabilitación	
Negabra	CS-50N	041100494	Calentador eléctrico 50lts		>10 años	Bar	



POTENCIA TOTAL (KW)

167,30