



# Tipos de Extintores

# 5



[Volver a índice](#)

# TIPOS DE EXTINTORES

Para fuegos eléctricos utiliza el  
**EXTINTOR DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO<sub>2</sub>)**



Para el resto de fuegos utiliza el  
**EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE**



## LOS EXTINTORES DEBEN PASAR LAS SIGUIENTES REVISIONES:

(R.D. 1.942/1993, de 5 de noviembre)

### Cada 3 meses.

Se comprobará su accesibilidad, señalización, presión, etc.

### Cada año.

Verificación de los elementos del extintor, haciéndolo constar en la ficha de verificación. (Personal cualificado).

### Cada 5 años.

Retimbrado en la placa de repuesto, hasta un máximo de 3, por lo que la vida máxima de un extintor es de 20 años. (Personal cualificado).



**El indicador de presión del extintor debe estar en la zona verde**

**Un extintor  
no es un juguete.  
Aprende a usarlo.**

