# CONSULTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

**3. Consulta:**

**Pasamanos en la meseta intermedia de una escalera de ida y vuelta: ¿se prolonga esos 30cm o no es el caso?**

**Respuesta:**

El artículo 11.2 indica que en las mesetas intermedias los pasamanos deben ser continuos pero no sería obligatoria la prolongación de 30 cm del pasamanos central. El pasamanos que está junto a la pared sí debe ser continuo, recorriendo toda la pared y prolongándose 30 cm en los extremos.